

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду УНД и ПР

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15, тел. 33-04-19, e-mail: gorotdel.gpn@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Волгоград
(место составления акта)

“ 12 ” августа 20 16 г.
(дата составления акта)
09 ч. 30 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 051/18

По адресу/адресам: 400074, г. Волгоград, ул. Иркутская, 13

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Волгограду управления надзорной деятельности
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области –
заместителя главного государственного инспектора города Волгограда по пожарному надзору
Д.Т. Карабекова № 051/18 от «26» июля 2016 г.

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Волгоградский социально-педагогический колледж», далее – ГАПОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж», ОГРН 1023402985242, ИНН 3443013332.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 02 ” августа 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа 30 мин.

“ 12 ” августа 20 16 г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. Продолжительность 00 час 30 мин.

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 00 час 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа 00 минут в период с 02.08.2016г. по 12.08.2016 г.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

510928

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки):

Директор ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Калинин А.С. путем вручения входящей корреспонденции в 10 ч. 00 мин. 26.07.2016 г. вх. № 6/н

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора

г. Волгограда по пожарному надзору – заместитель начальника ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Ломакин Виталий Сергеевич, государственный инспектор г. Волгограда по пожарному надзору – инспектор ОНД и ПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Бабичев Александр Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХР ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Вавилов Александр Валерьевич, специалист по ОТ ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Булюсин Алексей Вячеславович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	Система автоматической пожарной сигнализации в здании колледжа класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 не обеспечивает передачу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч.7 ст.83 Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) (далее - Федеральный закон N 123-ФЗ)	Заместитель директора по АХР ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Вавилов А.В.
2.	Электропривод для автоматического открывания задвижки на обводной линии у водомерного устройства от кнопок, установленных у пожарных кранов, находится в нерабочем состоянии.	п.59 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства (далее – ППР РФ); п. 11.7* Строительных норм и правил «Внутренний водопровод и канализация зданий» СНиП 2.04.01-85*; п.7.2.8 Свода правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция	Заместитель директора по АХР ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Вавилов А.В.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Лица, допустившие нарушения
		СНиП 2.04.01-85*» п. 4.2.7 примечание п.3 СП 10.13130.2009	
3.	Не проведены проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, задвижки с электроприводом, автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с составлением соответствующих актов.	п. 55, п.59, п.61 ППР РФ	Заместитель директора по АХР ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Вавилов А.В.
4.	Пожарные шкафы для пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода изготовлены из горючих материалов.	ч.4 ст. 107 Федерального закона N 123-ФЗ	Заместитель директора по АХР ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Вавилов А.В.
5.	На путях эвакуации для покрытий пола в общих коридорах 2, 3 и 5 этажей допущено применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (линолеум с показателями пожарной опасности - Г4 (сильногорючий), В3 (легковоспламеняемый), ДЗ (с высокой дымообразующей способностью).	ч.2 ст. 134, табл. №№ 3, 28 Федерального закона N 123-ФЗ; п. 33 ППР РФ; п.6.25* Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* (далее - СНиП 21-01-97*); п.4.3.2. Свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009	Заместитель директора по АХР ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Вавилов А.В.
6.	На путях эвакуации (из помещений 1-го этажа через коридор и вестибюль непосредственно наружу) допущено устройство вращающегося турникета с закрепленными конструкциями, препятствующие свободной эвакуации людей.	пп. «а» п.36 ППР РФ; п.6.10* СНиП 21-01-97*	Заместитель директора по АХР ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Вавилов А.В.
7.	Двери на путях эвакуации (из помещения актового зала, лестничной клетки в коридор 1-го этажа) открываются не по направлению выхода из здания.	пп. «ж» п.36 ППР РФ; п.6.17 СНиП 21-01-97*	Заместитель директора по АХР ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Вавилов А.В.
8.	Запоры на дверях эвакуационных выходов (через лестничные клетки непосредственно наружу из здания) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.35 ППР РФ; п.6.18* СНиП 21-01-97*	Заместитель директора по АХР ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Вавилов А.В.
9.	Двери лестничной клетки на 1-ом этаже не оборудованы приспособлениями для самозакрывания, доводчик на двери лестничной клетки 4 этажа в неисправном состоянии.	пп. «г» п.36 ППР РФ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*	Заместитель директора по АХР ГАПОУ «Волгоградский социально-

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Лица, допустившие нарушения
			педагогический колледж» Вавилов А.В.
10.	Под лестничным маршем 1-го этажа допущено хранение мебели и других горючих материалов.	пп. «к» п.23 ППР РФ	Заместитель директора по АХР ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Вавилов А.В.
11.	В подвале здания допущено размещение столярной мастерской, связанной с хранением горючих материалов.	пп. «б» п.23 ППР РФ, п.3.6, приложение Д Строительных норм и правил «Общественные здания и сооружения» СНиП 31-06-2009	Заместитель директора по АХР ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Вавилов А.В.
12.	В помещениях подвала (складские, кладовые, технические) допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника, использование временной электропроводки, электрической розетки без защитной крышки.	пп. «б», пп. «в», пп. «з» п.42 ППР РФ	Заместитель директора по АХР ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Вавилов А.В.
13.	Отверстия, образовавшиеся в местах пересечения перекрытий, стен и перегородок различными инженерными коммуникациями, не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.	п.22 ППР РФ	Заместитель директора по АХР ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Вавилов А.В.
14.	Не выполнена перезарядка порошковых огнетушителей согласно сроков, указанных в паспорте огнетушителя.	п.70 ППР РФ	Заместитель директора по АХР ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Вавилов А.В.
15.	Речевые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в правом крыле коридора 2-го этажа, встроенная аккумуляторная батарея прибора управления и оповещения «Рокот-4» находятся в неисправном состоянии.	п.61 ППР РФ	Заместитель директора по АХР ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Вавилов А.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копии документов, представленные ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» согласно п.11 распоряжения № 051/18 от 26.07.2016 г., письмо-уведомление ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области от 26.07.2016 № 4-6/388 с приложением на 2 л.

Подписи лиц, проводивших проверку: Ломакин В.С.

Бабичев А.Е.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директора ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Вавилов А.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 12 ” августа 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)