

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду УНД и ПР

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15, тел. 96-70-05, e-mail: und34_emercom@volganet.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Волгоград
(место составления акта)

“ 28 ” августа 20 17 г.
(дата составления акта)

14 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 051/17

По адресу/адресам: 400117, г. Волгоград, ул. Шекснинская, 20

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Волгограду управления надзорной деятельности
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области –
заместителя главного государственного инспектора города Волгограда по пожарному надзору
Д.Т. Карабекова № 051/17 от «25» июля 2017 г.

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Волгоградский социально-педагогический колледж», далее – ГАПОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж», ОГРН 1023402985242, ИНН 3443013332

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 04 ” августа 20 17 г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 0 часа 30 мин.

“ 16 ” августа 20 17 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

“ 28 ” августа 20 17 г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 0 часа 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа 00 минут в период с 04.08.2017г. по 28.08.2017 г.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Волгоградской области (далее - ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по
Волгоградской области)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки):

Директор ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Калинин Александр Сергеевич путем вручения входящей корреспонденции через канцелярию учреждения вх. № 694 от 26.07.2017г. (письмо-уведомление от 25.07.2017 № 308-4-6 с приложением распоряжения от 25.07.2017 № 051/17 на 2 л.)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора
г. Волгограда по пожарному надзору – заместитель начальника ОНДиПР по г. Волгограду

УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Ломакин Виталий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по административно-хозяйственной работе ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Вавилов Александр Валерьевич, специалист по охране труда ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Булюсин Алексей Вячеславович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выполнены в полном объеме пункты №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 26.08.2016 года № 19/1/1, срок выполнения которого истек 01.08.2017 года, а именно:

№ неисполненного пункта	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Номер неисполненного предписания
П.2	Со 2-го по 9-ый этажи правого блока здания общежития отсутствуют вторые эвакуационные выходы (имеющиеся выходы на балконы, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы относятся к аварийным и не учитываются при эвакуации в случае пожара).	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ); ч.2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) (далее – Закон N 123-ФЗ); п.6.13* строительных норм и правил	№ 19/1/1 от 26.08.2016

№ неисполненного пункта	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Номер неисполненного предписания
		«Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*; п.4.5 строительных норм и правил «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» СНиП II-A.5-70	
П.3	Демонтированы межбалконные лестницы с 4-го этажа и ниже, люк и ограждение балкона на 3-ем этаже, балкон на 2-ом этаже.	пп. «ж» п.23 ППР в РФ	№ 19/1/1 от 26.08.2016
П.4	Дверь на пути эвакуации (из общего коридора в вестибюль 1-го этажа) открывается не по направлению выхода из здания.	пп. «ж» п.36 ППР в РФ; п.6.17 СНиП 21-01-97*	№ 19/1/1 от 26.08.2016
П.5	Двери аварийных выходов, ведущие на балконы в левой части заблокированы наглухо металлическими решетками (сетками), балконы в правой части, оборудованные наружной лестницей, закрыты на замки.	п.35 ППР РФ; пп. «б» п.36 ППР в РФ; пп. «ж» п.23 ППР в РФ; п.6.18* СНиП 21-01-97*	№ 19/1/1 от 26.08.2016
П.7	Сняты двери кухонных помещений, предусмотренные проектной документацией, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (поэтажных коридоров).	пп. «д» п.23 ППР в РФ	№ 19/1/1 от 26.08.2016
П.8	Остекление дверей лестничных клеток выполнено не армированным стеклом, а обычным.	пп. «е» п.36 ППР в РФ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*	№ 19/1/1 от 26.08.2016
П.9	Пожарные шкафы для пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода изготовлены из горючих материалов.	ч.4 ст. 107 Закона N 123-ФЗ; п.57 ППР в РФ	№ 19/1/1 от 26.08.2016
П.12	Не проведена проверка работоспособности задвижки с электроприводом, установленной на обводной линии водомерного устройства (не представлен журнал с записью даты проверки и характеристики технического состояния)	п.59 ППР в РФ	№ 19/1/1 от 26.08.2016

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: *письмо ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» от 04.08.2017 № 516 с приложением копий документов на 8 л.;*
письмо-уведомление от 25.07.2017 № 308-4-6 с приложением распоряжения № 051/17 от 25.07.2017 на 2 л.; предписание ГПН №17/1/1 от 28.08.2017г.



Подписи лиц, проводивших проверку: Ломакин В.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» Калинин А.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” августа 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)