

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

400074, Волгоград, ул. Огарева, д. 15. Телефон: (8442) 91-58-58 . Факс: (8442) 91-14-14
E-mail: office@nvolt.gosnadzor.ru, факс: 900-14-14@nvolt.gosnadzor.ru

г. Волгоград

14 апреля 2017 г.

11:00 час

АКТ ПРОВЕРКИ № 995/2-рн/А(С)

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
**Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Волгоградский социально-педагогический колледж»**

По адресу/адресам: юридический адрес и фактический адрес: 400094 г.
Волгоград, ул. Кутузовка, д. 5.

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Нижне-Волжского
управления Ростехнадзора Е.Г. Васильева от 14.03.2017г. №995/21-рн_«о
проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский
социально-педагогический колледж» ИНН 3443013332 ОГРН 1023402985242 (по
тексту ГАПОУ "ВСПК")

титул документа с указанием реквизитов (имя, звание, фамилия, отчество, должность, звание, если имеется), должностное лицо, заместитель руководителя органа государственного контроля (надзора), орган по надзору и (или) контролю, изданные распоряжение или приказ о проведении проверки.

Была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Волгоградский социально-педагогический колледж»

Приложение к акту проверки (приложение к акту проверки, в том числе, к акту проверки, в том числе, к акту проверки предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 20.03.2017 по 14.04.2017

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней / 20 рабочих часов

(рабочих дней/часов)

С концом распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор ГАПОУ "ВСПК" Каидинин Александр Сергеевич _____ 14.03.2017 г., вх.
№200

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

Согласовано на имя прокурора (заместителя прокурора) с согласованием о проведении проверки

Лицо (а), проводившие проверку:

Способенко А.Н. – государственный инспектор Отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:

Мартынок Михаил Николаевич – техник
Категория надёжности электроснабжения – II.

Договор энергоснабжения (государственный контракт) от 27.01.2017г.
№5010157/17

В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23.11.2009г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж» провело энергетическое обследование (энергоаудит), по результатам проведенного энергетического обследования составлен энергетический паспорт №630016, составленный ООО «Экспертный центр объектов строительства «Експерт».

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж» утверждена директором Калининым А.С. в 2017г.

Ответственным за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности назначен начальник АХО Вавилов Александр Валерьевич приказ от 22.03.2014г. №17-1-о

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: вывявлены

(с указанием характера нарушений или допущенных ошибок)

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	1. Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требований которого нарушено или (и) не соблюдено 2. 3.	Лица, допустившие нарушения 4
1.	Отсутствует лицо, заменяющее ответственного за электрохозяйство.	п. 1.2.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Юридическое лицо: Государственное автономное профессионально е образовательное учреждение «Волгоградский социально- педагогический колледж»
2.	Отсутствуют паспорт заземляющего устройства здания расположенного по адресу: г. Волгоград ул. Кутузовская д. 5	п. 2.7.15. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Юридическое лицо: Государственное автономное профессионально е образовательное учреждение «Волгоградский социально- педагогический колледж» Энергетик Мартынов М.Н.
3.	Отсутствует перечень технической документации утвержденный ответственным за электрохозяйство.	п. 1.8.2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Юридическое лицо: Государственное автономное профессионально е образовательное учреждение «Волгоградский социально- педагогический колледж» Энергетик Мартынов М.Н.
4.	Отсутствует график визуального осмотра видимой части заземляющего устройства (не реже одного раза в 6 месяцев), утверждаемый ответственным за электрохозяйство или работником, им уполномоченным	п. 2.7.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Юридическое лицо: Государственное автономное профессионально е образовательное учреждение «Волгоградский

			социально-педагогический колледж» Энергетик Мартынюк М.Н. Устранено в ходе проверки
5.	Отсутствует исполнительная однолинейная схема, утвержденная ответственным за электрохозяйство (не реже одного раза в 2 года).	п. 12.6., п. 15.8. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Юридическое лицо: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж» Энергетик Мартынюк М.Н. Устранено в ходе проверки
6.	В ГАПОУ "ВСИК", не определён вид оперативного обслуживания электроустановок.	п. 15.9 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Юридическое лицо: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж» Энергетик Мартынюк М.Н. Устранено в ходе проверки
7.	В ГАПОУ "ВСИК", не определено число работников в смене.	п. 15.9 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Юридическое лицо: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж» Энергетик Мартынюк М.Н. Устранено в ходе проверки
8.	В ГАПОУ "ВСИК", не определены работники, уполномоченные осуществлять, оперативное обслуживание.	п. 3.1. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» Зарегистрировано Министерство труда и	Юридическое лицо: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж» Энергетик Мартынюк М.Н. Устранено в ходе проверки

		социальной защиты России № 528н от 24.07.2013г.	учреждение «Волгоградский социально- педагогический колледж» Энергетик Мартынюк М.Н. Юридическое лицо: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально- педагогический колледж» Энергетик Мартынюк М.Н.
9.	В ГАПОУ "ВСИК" не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта.	п. 2.7.10. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г., № 6.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально- педагогический колледж» Энергетик Мартынюк М.Н. Юридическое лицо:
10.	В ГАПОУ "ВСИК" отсутствует оперативный журнал.	п.1.8.9 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г., № 6.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально- педагогический колледж» Энергетик Мартынюк М.Н. Юридическое лицо:
11.	В ГАПОУ "ВСИК" отсутствует журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям.	п.1.8.9 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г., № 6.	Устранено в ходе проверки Юридическое лицо: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально- педагогический колледж» Энергетик Мартынюк М.Н.
12.	В представлении первичные работы в порядке текущей эксплуатации отсутствуют указания, определяющие виды работ,	п. 8.4. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв.	Устранено в ходе проверки Юридическое лицо: Государственное автономное

	разрешённые к выполнению единолично и бригадой.	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации № 328н от 24.07.2013 г.	профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж» Энергетик Мартынок М.Н. Устранено в ходе проверки
13.	В представленаом перечне работ в порядке текущей эксплуатации, отсутствуют указания порядка учёта работ.	п. 8.5. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации № 328н от 24.07.2013 г.	Юридическое лицо: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж» Энергетик Мартынок М.Н.
14.	В представленаом перечне работ в порядке текущей эксплуатации, отсутствуют требования к квалификации персонала, выполняющего личные работы.	п. 8.5. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Зарегистрировано утв. труда и социальной защиты Российской №328н от 24.07.2013г.	Юридическое лицо: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж» Энергетик Мартынок М.Н.
15.	Отсутствует перечень средств защиты, утвержденный ответственным за электрохозяйство.	п. 1.2.3. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» утв. Минприроды Российской Федерации № 261.	Юридическое лицо: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж» Энергетик Мартынок М.Н.
16.	Отсутствует лист имеющих право оперативных переговоров	п. 1.5.27. Правила технической	Юридическое лицо:

	утвержден директором	эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Государственное автономное профессионально е образовательное учреждение «Волгоградский социально- педагогический колледж» Энергетик Мартынок М.И. Устранено в ходе проекта Юридическое лицо:
17.	Распоряжением руководителя организации не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	п. 3.13 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Министерство труда и социальной защиты России № 328н от 24.07.2003г.	Государственное автономное профессионально е образовательное учреждение «Волгоградский социально- педагогический колледж» Энергетик Мартынок М.И. Юридическое лицо:
18.	Отсутствует ящик для хранения ключей.	п. 3.13 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Министерство труда и социальной защиты России № 328н от 24.07.2003г.	Государственное автономное профессионально е образовательное учреждение «Волгоградский социально- педагогический колледж» Энергетик Мартынок М.И. Юридическое лицо:
19.	Отсутствует исполнительная схема заземляющих устройств с привязкой к капитальным сооружениям.	п. 2.7.15. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Государственное автономное профессионально е образовательное учреждение «Волгоградский социально- педагогический колледж» Энергетик Мартынок М.И. Юридическое лицо:
20.	В здании расположенным по	п. 1.2.1., 1.2.38., 2.4.28., 2.7.8., 2.12.17.	Государственное автономное профессионально е образовательное учреждение «Волгоградский социально- педагогический колледж» Энергетик Мартынок М.И. Юридическое лицо:

	адресу: г. Волгоград ул. Кутузовская д. 5, своевременно не проводятся профилактические испытания и измерения	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минприерго от 13.01.2013 г. № 6.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально- педагогический колледж» Энергетик Мартынук М.И. Юридическое лицо:
21.	Щит кухни расположенный в здании по адресу: г. Волгоград ул. Кутузовская д. 5 необходимо отчистить от пыли и грязи.	п. 2.2.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минприерго от 13.01.2013 г. № 6.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально- педагогический колледж» Энергетик Мартынук М.И. Юридическое лицо:
22.	Щит кухни расположенный в здании по адресу: г. Волгоград ул. Кутузовская д. 5, отсутствует обозначение РЕN шинны.	п. 1.7.2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минприерго от 13.01.2013 г. № 6. п. 1.1.2. «Правила электроустановок» седьмое издание утв. приказом Минприерго от 08.07.2011 № 264	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально- педагогический колледж» Техник Мартынук М.И. Юридическое лицо:
23.	На щите электроснабжения кабинета директора отсутствуют диспетчерские наименования.	п. 2.2.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минприерго от 13.01.2013 г. № 6.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально- педагогический колледж» Техник Мартынук М.И. Юридическое лицо:
24.	В ЩО расположеннном в коридоре здания на втором этаже по адресу: г. Волгоград ул. Кутузовская д. 5 с внутренней стороны (например, на	п. 2.12.5. Правила технической эксплуатации электроустановок	Государственное автономное профессиональное образовательное

	дверцах) отсутствует однополюсная схема, подлиси с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников	потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2011 г., № 6.	профессионально-образовательное учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж» Энергетик Мартынук М.Н.
25.	В ЩО расположенным в коридоре здания на втором этаже по адресу: г. Волгоград ул. Кутузовская д. 5, отсутствуют диспетчерские наименования.	и. 2.2.26 Граница Технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003 г., № 6.	Юридическое лицо: Государственное профессионально-образовательное учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж» Энергетик Мартынук М.Н.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием подзаконной (нормативных) правовых актов): не выявлены

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): №

№ 52	Город Волгоград, ул. Краснодонская, 10 Филиал ФГУП «Служба по надзору за соблюдением технологических норм и правил народного хозяйства»
Следопись А.С.	

(подпись проверяющего)

14.04.17

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, организаций, что уполномоченного представителя)

Калинин А.С.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами

муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись должностного лица, представителя юридического лица, или лица, от имени которого проводится проверка, со удовлетворением)

Прилагаемые документы: Пресписание № 995/21-рн Н(О) от 14.04.2017 года.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

Отдела государственного энергетического надзора
и надзора за гидротехническими сооружениями
по Волгоградской области



14.04.17
Н. Слюсаренко

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

Директор ГАПОУ "ВСИК"

А.С. Калинин

14.04.2017 г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица, лиц, проводивших проверку)