

Исполняющему обязанности директора
Государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения «Волгоградский социально-
педагогический колледж»

ул. Кутузовская, 5,
г. Волгоград, 400094

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 002-106/2019/4
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«20» декабря 2019 года

г. Волгоград

Я, государственный инспектор г. Волгограда по пожарному надзору Асотова Татьяна Леонидовна,

рассмотрев постановление об административном правонарушении от 20.12.2019 № 002-106/2019 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж», что в период времени с 29 ноября по 16 декабря 2019 г., помощник прокурора Дзержинского района г. Волгограда Янкиной Я.М. с привлечением в качестве специалистов инспекторского состава ОНДиПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому, Тракторозаводскому районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области проведена проверка за соблюдением ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» законодательства в области пожарной безопасности в Российской Федерации при эксплуатации территории, зданий и помещений объекта защиты расположенного по фактическому адресу: ул. Кутузовская, 5, г. Волгоград, 400094.

По результатам проверки установлено, что должностным лицом ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» были допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Сценическая коробка в актовом зале выполнена без учета требуемого предела огнестойкости (таб. 28 ч. 6 ст. 134 №123-ФЗ);

2. Система противопожарной защиты объекта, смонтированная в помещениях актового зала находится в не работоспособном состоянии (п.61 ППР РФ);

3. Применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов эвакуационных путей выполнено без учета класса пожарной опасности (отделка стен лестничной клетки между 1 и 2 этажами, фойе, этажные коридоры) выполнены из материалов (стенные панели МДФ и ПВХ) неисследованными показателями пожарной опасности (ст. 134, таб. 28, 29 ч. 6 №123-ФЗ, п. 4.3 СП 1.13130.2009);

4. Спортивный зал учреждения не оборудован системами пожарной сигнализации (приложение А, п. А.10, таблица А.2 СП 5.13130.2009),

за что частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность.

Данные правонарушения стали возможными по причине: недостаточного Вашего, руководителя объекта, внимания, уполномоченного на законных основаниях обеспечив соблюдение требований пожарной безопасности. Условиями, способствующими совершению вышеуказанных правонарушений является: отсутствие постоянного и качественного контроля за выполнением требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность лицами и работниками организации. Данные нарушения также неудовлетворительно оценив противопожарное состояние помещений и могут негативно повлиять на безопасность здания и людей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34.29.13 КоАП РФ **Вам необходимо:**

1) Рассмотреть данное представление;

- 2) Принять меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности;
- 3) Установить постоянный и качественный контроль за выполнением на объекте требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность лицами и работниками учреждения;
- 4) Рассмотреть вопрос о необходимости принятия мер дисциплинарного воздействия к лицам допустившим нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течении 1(одного) месяца с момента получения данного представления необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление. В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Государственный
инспектор г. Волгограда
по пожарному надзору

Т.Л. Асотова

Представление получил:

(дата, должность, подпись, расшифровка подписи)

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**
(ГАПОУ «ВСПК»)

Кутузовская ул., д.5, Волгоград, 400094, Тел/факс (8442) 58-70-35
E-mail: vspc@yandex.ru, www.vspc34.ru
ОКПО 05353068, ОГРН 1023402985242, ИНН/КПП 3443013332/344301001

Исх. № 1356 от 24.12. 2019г.
на № 002-106/2019/4 от 20.12.2019

Государственному инспектору г. Волгограда
по пожарному надзору

Асотовой Т.Л.

Уважаемая Татьяна Леонидовна!

Администрация государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский социально педагогический колледж» (ГАПОУ «ВСПК»), рассмотрев представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения № 002-106/2019/4 от 20.12.2019г. сообщает следующее:

По результатам оценки готовности колледжа к новому учебному году с целью устранения выявленных нарушений в ГАПОУ «ВСПК» был разработан и утвержден *План мероприятий по устранению выявленных нарушений в ходе оценки готовности ГАПОУ «ВСПК» к новому 2019/2020 учебному году по адресу: 400094, г. Волгоград, ул. Кутузовская, д. 5 (утв. 13.08.2019г).*

В данном документе обозначены сроки исполнения мероприятий по устранению нарушений и ответственные лица:

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе оценки готовности колледжа к новому учебному году	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Отметка об исполнении
1	Не проведена огнезащитная обработка тканей и сцены в актовом зале	Заключить договор со специализированной организацией и провести огнезащитную обработку тканей и сцены в актовом зале	До 01.03. 2020 г.	Вавилов А.В., Булюсин А.В.	
2	В актовом зале не работает АПС	Установить в актовом зале ИПДЛ (оптические пожарные извещатели)	До 01.03. 2020 г.	Вавилов А.В., Булюсин А.В.	
3	Отделка путей эвакуации панелей МДФ: а) основная лестничная клетка между 1 и 2 этажами	Демонтировать панели МДФ и произвести ремонт стен (шпаклевка, покраска)	До 01.08. 2020 г.	Вавилов А.В., Булюсин А.В.	

	б) 1 этаж коридор (кабинеты от 1-8 до 1-15)				
4	Отделка путей эвакуации пластиковыми панелями ПВХ: а) 3 этаж между кабинетами, а также бухгалтерия 3-2 и 3-3; б) 2 этаж учительская + библиотека в) холл перед основным выходом	Демонтировать панели ПВХ и произвести ремонт стен (шпаклевка, покраска)	До 01.08. 2020 г.	Вавилов А.В., Булюсин А.В.	
5	Спортивный зал без АПС	Установить в спортивном зале ИПДЛ (оптические пожарные извещатели)	До 01.03. 2020 г.	Вавилов А.В., Булюсин А.В.	

В настоящее время в колледже ведутся работы по приведению эвакуационных выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности: демонтированы панели МДФ 1 этажа, ведутся работы по шпаклевке и покраске стен.

Администрацией ГАПОУ «ВСПК» установлен постоянный контроль за выполнением в учреждении требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность лицами и работниками колледжа.

И.о. директора



Г.Н. Бирина